am 18.3.16 noch bisher nicht vorh.

Aqua-Kommunal-Service GmbH
Abt. Labor, Buschmühlenweg 169, 15230 Frankfurt (Oder)
Akkreditiertes Labor, Registriernummer D-PL-14191-01-00
Fon: (0335) 56 23 151
Fax: (0335) 56 23 250

EINGEGANGEN
25. FEB. 2013
GF | ZD
KD | VAR | V
Netz | TGW | TW

SÜW
Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben
Bahnhofstr. 30

15907 Lübben

Datum: 20.02.2013
Seite: 1

digitalisiert

PRÜFBERICHT

Probenart:	Trinkwasser
Anlage:	Lübben
Messstelle:	NP Lübben Postbautenstr. REHA-Klinik
Messstellencode:	12061316NR0001
Probennehmer:	AKS GmbH Ffo., Herr Saarmann
Probennahme:	11.02.2013 Uhrzeit: 09:30
Probeneingang:	11.02.2013
Prüfzeitraum:	11.02.2013 – 20.02.2013
Probennummer:	TW13000485

Code	Parameter	Analyseverfahren	Maßeinheit	Grenzwert	Messwert
	Probenahme TW	DIN 38402 A14			ja
+pH 2	pH-Wert	DIN 38405 C5		6,5-9,5	7,33
LF 0	LF bei 25 °C	DIN EN 27888 C8	µS/cm	2.790,0	545,0
+LF200	LF bei 20 °C	DIN EN 27888 C8	µS/cm	2.500,0	488,35
Ger250	Geruchsschwellenwert	DIN EN 1622 B3	bei 23°C	3,0	1,0
12GsQ2	Geschmack	DEV B1/2			ohne
KZ20°1	Koloniezahl/AGA 20°C	TrinkwV 2011 Anlage 5	KBE/1 ml	100,0	0,0
KZ36°1	Koloniezahl/AGA 36°C	TrinkwV 2011 Anlage 5	KBE/1 ml	100,0	0,0
Colif1	Coliforme Keime-Zahl	DIN EN ISO 9308-1 K12	KBE/100 ml	0,0	0,0
EColi1	Escherichia coli-Zahl	DIN EN ISO 9308-1 K12	KBE/100 ml	0,0	0,0
+EntK1	Enterokokken-Zahl	DIN EN ISO 7899-2 K15	KBE/100 ml	0,0	0,0
Al 0	Aluminium	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,2	< 0,02
Sb 0	Antimon	DIN 38405 D32-1	mg/l	0,005	< 0,001
As 0	Arsen	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,01	0,002
Pb 0	Blei(ICP)	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,025	0,003
Cd 0	Cadmium(ICP)	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,003	< 0,0005
Fe 0	Eisen	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,2	0,03
Cu 0	Kupfer	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	2,0	< 0,014
Mn 0	Mangan	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,05	< 0,005
Ni 0	Nickel(ICP)	DIN EN ISO 11885 E22	mg/l	0,02	< 0,002
NO2 0	Nitrit	DIN EN ISO 10304-1 D19	mg/l	0,5	< 0,02
NH4 0	Ammonium	DIN EN ISO 11732 E23	mg/l	0,5	< 0,05
HKW100	Vinylchlorid	DIN 38413 P2	mg/l	0,0005	< 0,0005
+PK040	Benzo(a)pyren	DIN 38407 F18	mg/l	0,00001	< 0,000005
PAK-S0	Summe PAK nach TVO	DIN 38407 F18	mg/l	0,0001	< 0,000005
+HKW10	Epichlorhydrin	DIN EN 14207	mg/l	0,0001	< 0,00005
O2 0	Sauerstoff G22	DIN EN 25814 G22	mgO2/l		6,06
SA4360	Färbung 436 nm	DIN EN ISO 7887 C1-3	1/m	0,5	0,4
+TrQn0	Trübung	DIN EN ISO 7027 C2	NTU	1,0	0,56
TOC 0	ges.org.Kohlenstoff	DIN EN 1484 H3 Verbrennung	mg/l		5,26

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf o.g. Proben. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag entnommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Ein mit "*" gekennzeichneter und fett gedruckter Messwert überschreitet den zulässigen Grenzwert.
Ohne schriftliche Genehmigung der AKS GmbH Frankfurt (Oder) darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die in den DIN-Verfahren angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten.

Dr. Reiher
Laborleiter